

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора -
директор Департамента
капитального строительства



И.В. Градинаров

« » 2019 г.

№ 163 ОКС

Техническое задание № АИИС КУЭ ОАО «Кольская ГМК» /ГПП-11Е,
РП-72

на определение организации для выполнения работ по внесению изменений в
описание типа АИИС КУЭ ОАО «Кольская ГМК».

Общие сведения

Тендерная процедура проводится с целью определения организации для выполнения работ по внесению изменений в описание типа автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии ОАО «Кольская ГМК» (далее АИИС КУЭ ОАО «Кольская ГМК») (Госреестр №37090-08), не влияющих на ее метрологические характеристики.

Характер работ: метрологические услуги.

Внесение изменений в описание типа АИИС КУЭ ОАО «Кольская ГМК» включает следующие работы:

- Разработка и утверждение программы испытаний, описания типа, методики поверки АИИС КУЭ ОАО «Кольская ГМК» в соответствии с требованиями МИ 2999-18, МИ 3290-10;
- Проведение экспериментальных работ, оформление результатов испытаний;
- Подготовка материалов по результатам испытаний для представления в Росстандарт (Федеральное Агентство по техническому регулированию и метрологии) на утверждение и оформление Свидетельства об утверждении типа АИИС КУЭ ОАО «Кольская ГМК»;
- Проведение внеочередной поверки измерительных каналов, в которые были внесены изменения;
- Внесение изменений в методику измерений (МВИ) электроэнергии АИИС КУЭ ОАО «Кольская ГМК», аттестация МВИ электроэнергии и внесение МВИ в Федеральный реестр.
- Согласование паспортов-протоколов на измерительные каналы, в которые были внесены изменения.

Место проведения работ: г. Мончегорск, АО «Кольская ГМК», Центр энергообеспечения.

Сроки выполнения работ: до ноября 2020г.

Состав исходных данных, выдаваемых Заказчиком в составе тендерного пакета: рабочая документация 01-01-07-186-02-Д4 «Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии АО «Кольская ГМК».

Директор проектного офиса
никелевого производства ДКС

А.В. Смирнов

Согласовано:

Начальник УГЭ ДПА

С.В. Никитин

Начальник Упра

А.Г. Шклярук

Исп. Шлынов А.А.
7-75-23