

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ОФ

В.В. Баранов

" 07 " 07 2022 г.

А К Т

технического состояния оборудования

Наименование агрегата Генератор пара

Модель, тип _____

Инвентарный № 255896

Номер заказа _____

Акт составлен для определения технического состояния оборудования

Дата и вид последнего ремонта _____

Краткое описание состояния агрегата на время составления акта

№ п/п	Наименование узлов и основных частей	Техническое состояние
1	Генератор	Удовлетворительное
2	Емкость	Удовлетворительное
3	Трубопровод	Удовлетворительное

Заключение специалистов Оборудование возможно для дальнейшей эксплуатации после очистки от технологического материала (пыль) и проведения планового ТО

Составлен " 04 " апреля 2022г.

Согласовано:

Главный механик ЦСО ОФ

(Должность)

Старший механик ОФ

(Должность)

Зам. начальника ОФ

(Должность)

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

И.Г. Воробьев

(Фамилия и инициалы)

К.Э. Гаврюшин

(Фамилия и инициалы)

Р.Р. Шаяхметов

(Фамилия и инициалы)