


УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ХМЦ


В.В. Волков

« 23 » / 11 2023 г.

А К Т

технического состояния оборудования

Наименование агрегата: Чан контактный (поз. 100)

Модель, тип _____ н/ж емкость _____

Инвентарный № 890100010650

Акт составлен для корректировки объемов ремонта


Дата и вид последнего ремонта н/д _____

Краткое описание состояния агрегата на время составления акта

№ п/п	Наименование узлов и основных частей	Описание дефекта
1	Футеровка	Отсутствует футеровка (гуммирование)
2	Опорные металлоконструкции	Без замечаний


Заключение специалистов: При визуальном осмотре установлено: состояние удовлетворительное. Необходимо произвести футеровку (гуммирование).

Зам. начальника по УПА ХМЦ




С.В. Стенькин

Старший механик ХМЦ



М.Г. Киселев

Начальник отделения ОПКДМ ХМЦ



В.В. Маркин

Старший мастер ОПКДМ ХМЦ



В.В. Ларионов